



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko  
F/PN/1/2010/3

Wrocław, dnia 15.06.2010 r.

wg rozdzielnika

### **INFORMACJA NR 3 – odpowiedź na pytanie**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń dźwigowych w ramach projektu: Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu ” (znak postępowania: F/PN/1/2010).

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, zawiadamia, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

#### Pytanie 3

Czy możliwe jest zastosowanie agregatu hydraulicznego w przedmiotowych dźwigach o mocy 14,7 kW ?

#### Odpowiedź:

Zastosowanie takiego agregatu jest możliwe, przy przyjęciu zabezpieczenia na zasilaniu elektrycznym – 63 A i pod warunkiem zachowania wszystkich innych parametrów żądanych w specyfikacji tj. np. udźwigu, prędkości itp.

#### Pytanie 4

Czy możliwa jest zamiana drzwi dwuskrzydłowych wychylnych na drzwi automatyczne w dźwigu towarowym ?

#### Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w dźwigu towarowym drzwi automatycznych.

Z up. Kierownika Zamawiającego

Z-ca Kanclerza PWST  
ds. Filii we Wrocławiu  
Teresa Kyzioł